

АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
СП «Амурские тепловые сети»

г. Благовещенск.
ул. Загородная 177, Тел.: 398-235, факс: 398-451
Группа по наладке и испытаниям (инспекция) тел.: 398-490, 398-478

« 2 » 02 2011

Акт

Несоблюдения / соблюдения значений качества поставляемой (передаваемой) тепловой энергии

Составлен:

Представителем СП «АТС» Инспектор Мерминаев И.В.
(должность, Ф.И.О.)

В присутствии Зам. директора Башкатов К.В.
(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖКХ, ООО «АКС» и др., должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт объекта теплоснабжения находящегося по адресу:

с. Садовое ул. Садовая 1 МКД № 14К

Среднесуточная температура наружного воздуха на дату получения жалобы -14,9 02.02.12 °C.

Среднесуточные значения параметров качества теплоснабжения зафиксированные прибором МТ-1 тепловой энергии, в соответствии с актом проверки узла учета от « 02 » 02 2011 (Приложение №1 к данному акту).

Параметры теплоносителя согласно температурного графика, включенному в договор теплоснабжения в точке передачи тепловой энергии при температуре наружного воздуха -15 °C составляет:

Температура и давление в прямом трубопроводе: T1 - 62,9 °C; P1 - - кгс/см²;

Температура и давление в обратном трубопроводе: T2 - 49,7 °C; P2 - - кгс/см².

Вывод: параметры качества теплоснабжения соответствуют / не соответствуют нормам (не нужное зачеркнуть.)

Параметры ГВС в точках водоразбора на дату составления акта при наличии жалоб на ГВС:

Средство измерения ГВС -
(наименование и номер прибора, которым осуществлены замеры.)

В результате замеров ГВС в квартирах установлено следующее:

№ квартиры	Температура ГВС в точках водоразбора, °C	Время замера	
		час.	мин.

Подписи собственников квартир, жильцов:

№ квартиры	Ф.И.О.	Подпись	Данные документа удостоверяющего личность

Источник теплоснабжения Котельная Юбилейная 7А
(наименование источника)

Выявленные нарушения

нет

Причины предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества/не предоставления услуги

нет

Виновная сторона

нет

Примечание

нет

Акт проверки температурного режима абонента согласовали:

Представитель СП «АТС» АО «ДГК»

Морозов П.В.
(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представители:

(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖКХ, ООО «АКС» и др., должность, Ф.И.О., подпись)

Отметка об отказе от подписи: Представители ООО «АКС» при замерах отсутствовали
(наименование лица, отказавшегося от подписи)

в присутствии:

Павлов Евгений Викторович

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Буров Михаил Владимирович

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Полученная запись по замерам температуры воздуха на территории
на основании ФЗ № 52 от 27.07.2003г.

АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
СП «Амурские тепловые сети»

г. Благовещенск.
ул. Загородная 177, Тел.: 398-235, факс: 398-451
Группа по наладке и испытаниям (инспекция) тел.: 398-490, 398-478

«20» декабря 2022г.

Акт

Несоблюдения / соблюдения значений качества поставляемой (передаваемой) тепловой энергии

Составлен:

Представителем СП «АТС» Иванов И.И. Мерзляков И.И. Иванов И.И.
(должность, Ф.И.О.)

В присутствии Иванов И.И. Бондарев К.В.
(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖКХ, ООО «АКС» и др., должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт объекта теплоснабжения находящегося по адресу:

С. Садовое ул. Садовая д. №10, 100
Среднесуточная температура наружного воздуха на дату получения жалобы - 21 20.12.22 °С.

Среднесуточные значения параметров качества теплоснабжения зафиксированные прибором учета тепловой энергии, в соответствии с актом проверки узла учета от «20» 12 2022г.
(Приложение №1 к данному акту).

Параметры теплоносителя согласно температурного графика, включенному в договор теплоснабжения
точке передачи тепловой энергии при температуре наружного воздуха - 21 °С составляет:

Температура и давление в прямом трубопроводе: T1 - 68,7 °С; P1 - - кгс/см²;

Температура и давление в обратном трубопроводе: T2 - 53,3 °С; P2 - - кгс/см².

Вывод: параметры качества теплоснабжения ~~соответствуют~~ / не соответствуют нормам
(не нужное зачеркнуть.)

Параметры ГВС в точках водоразбора на дату составления акта при наличии жалоб на ГВС:

Средство измерения ГВС _____
(наименование и номер прибора, которым осуществлены замеры.)

В результате замеров ГВС в квартирах установлено следующее:

№ квартиры	Температура ГВС в точках водоразбора, °С	Время замера	
		час.	мин.

Подписи собственников квартир, жильцов:

№ квартиры	Ф.И.О.	Подпись	Данные документа удостоверяющего личность

Источник теплоснабжения Котельная Юбилейная 7А
(наименование источника)

Выявленные нарушения
Параметры теплоносителя в точке поставки не
соответствуют утвержденному графику составленного
регулирующим тепловым

Причины предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества/не предоставления услуги
не соответствующие значимым параметрам качества коммунальной
услуги в точке поставки

Виновная сторона

ООО «АКС»

Примечание

нет

Акт проверки температурного режима абонента согласовали:

Представитель СП «АТС» АО «ДГК»

Мартышевский Ю

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представители:

(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖСК, ООО «АКС» и др., должности, Ф.И.О., подпись)

Отметка об отказе от подписи: Представители ООО «АКС» при замере отчитывались
(наименование лица, отказавшегося от подписи)

в присутствии:

Павлов Евгений Васильевич Паф

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Бугров Максим Николаевич (Минд)

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Паспортные данные не зачитывались лицами не представившими
на основании ФЗ № 152 от 27.07.2008.

АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
СП «Амурские тепловые сети»

г. Благовещенск.
ул. Загородная 177, Тел.: 398-235, факс: 398-451
Группа по наладке и испытаниям (инспекция) тел.: 398-490, 398-478

«20» декабря 2013г.

Акт

Несоблюдения / соблюдения значений качества поставляемой (передаваемой) тепловой энергии

Составлен:

Представителем СП «АТС» Иванов М.В.
(должность, Ф.И.О.)

В присутствии Зам. директора Бошкатов К.В.
(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖКХ, ООО «АКС» и др., должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт объекта теплоснабжения находящегося по адресу:

с. Садовое ул. Садовая 1 №44, ГВС

Среднесуточная температура наружного воздуха на дату получения жалобы - 21 19.12.22 °С.

Среднесуточные значения параметров качества теплоснабжения зафиксированные прибором учета тепловой энергии, в соответствии с актом проверки узла учета от «20» 12 2013г. (Приложение №1 к данному акту).

Параметры теплоносителя согласно температурного графика, включенному в договор теплоснабжения в точке передачи тепловой энергии при температуре наружного воздуха - 21 °С составляет:

Температура и давление в прямом трубопроводе: T1 - 68,7 °С; P1 - - кгс/см²;

Температура и давление в обратном трубопроводе: T2 - 53,3 °С; P2 - - кгс/см².

Вывод: параметры качества теплоснабжения соответствуют / не соответствуют нормам
(не нужное зачеркнуть.)

Параметры ГВС в точках водоразбора на дату составления акта при наличии жалоб на ГВС:

Средство измерения ГВС _____
(наименование и номер прибора, которым осуществлены замеры.)

В результате замеров ГВС в квартирах установлено следующее:

№ квартиры	Температура ГВС в точках водоразбора, °С	Время замера	
		час.	мин.

Подписи собственников квартир, жильцов:

№ квартиры	Ф.И.О.	Подпись	Данные документа удостоверяющего личность

Источник теплоснабжения Котельная Юбилейная 7А
(наименование источника)

Выявленные нарушения

Параметры температурного режима абонента не соответствуют утвержденной графике температурного режима

Причины предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества/не предоставления услуги

не соблюдение температурного режима абонента

Виновная сторона

ООО "АКС"

Примечание

нет

Акт проверки температурного режима абонента согласовали:

Представитель СП «АТС» АО «ДГК»

Мартынов И.И.

(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представители:

(УК, ТСЖ, ЖСК, УЖСК, ООО «АКС» и др., должность, Ф.И.О., подпись)

Отметка об отказе от подписи: Представители ООО "АКС" при замере отсутствовали

(наименование лица, отказавшегося от подписи)

факт не подтверждается

в присутствии:

Павлов Евгений Викторович

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Бугров Максим Михайлович

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица, дата)

Паспортные данные не заверены подписью лица не заинтересованного

на основании 93 №152 от 27.07.2008 г.